

---

## CONTROLES PRIMARIOS CONTRA FALLA DE FLAMA IC SIN PURGA

MODELO TAC 7800 R

CLASE RLGP



---

### Aplicación y características sobresalientes

Los controles primarios **IC** sin purga Modelo **TAC 7800 R** clases **RLGP** están diseñados para ofrecer la más alta seguridad, economía, duración y facilidad de mantenimiento: estos controles son enchufables en la base **IC B80**. Para operar con quemadores de hasta 100,000 Kcal/Hr. de acuerdo a la NOM-027-1996-SEDG clases 2A (gas) y 2B (Diesel).

Los controles primarios sin purga **TAC 7800 R RLGP** son para usarse en quemadores de gas o Diesel. Tienen un Tiempo para Detección de Falla de Flama (**TDF**) de 1 segundo, Tiempo para Detección de Presencia de Flama (**TDPF**) 1 seg. y Tiempo de Bloqueo de Seguridad (**TBS**) 9 seg. y Tiempo Restringido de Ignición (**TRI**) de 5 seg. y van protegidos contra las interferencias de la chispa de ignición con el sistema **IC/XS** exclusivo de Control de Flamas, S.A. de C.V.

**TAC 7800 R** - Rectificación, con fotocelda **IC 713** (sustitución directa del fototubo **922**), para flamas de Diesel; con **varilla detectora** para flamas de gas (Para la instalación de los sensores de flama favor de ver la sección correspondiente en la página de internet [www.controldeflamas.com.mx](http://www.controldeflamas.com.mx)). Botón restablecedor **ROJO**.

Los programadores **TAC 7800** tienen 5 luces piloto que facilitan la operación y el mantenimiento del equipo:

**ALARMA** - rojo; **MOTOR/V1** - naranja; **IGNICIÓN** - naranja; **FLAMA** - rojo; **OPERACIÓN** - verde.

---

### Clase

**RLGP**. Para quemadores con ignición por chispa, bloqueo de seguridad en caso de arranque con flama, intento de reignición después de 1 segundo en caso de falla de flama y bloqueo de seguridad en falla de encendido y tiempo restringido de ignición de 5 seg. además de contar con un circuito de protección contra interferencia de la ignición en el encendido. (Clase 2A, NOM-079-1994-SCFI). Para usarse en quemadores de gas o Diesel.

---

---

## **Especificaciones**

### **Tiempos de respuesta**

Tiempo para Verificación en el Arranque (**TVA**): 1 seg.  
Tiempo Restringido de Ignición (**TRI**): 5 seg.  
Tiempo para Detección de Presencia de Flama (**TDPF**): 1 seg.  
Tiempo para Detección de Falla de Flama (**TDF**): 1 seg.  
Tiempo de Bloqueo de Seguridad (**TBS**): 9 seg.

### **Voltaje de Alimentación**

127 Voltios +/- 15% (Estandar); opcional: 220 +/- 10%

### **Consumo de Energía**

3 Watts máximo.

### **Temperatura Ambiente**

En el control: 60 °C máximo.  
En los sensores:  
Fotocelda IC 713: 50°C máxima  
Varilla detectora: va en contacto con la flama.

### **Montaje**

Se enchufa sobre base **IC B80** puede montarse en cualquier posición, prefiriéndose la vertical.

### **Dimensiones**

Base cuadrada de 13.2 cm x 13.2 cm.  
Altura máxima: 10.8 cm.

### **Peso**

1.1 Kg. (completo con base IC B80).

---

---

## **Garantía**

**Control de Flamas, S.A. de C.V.** garantiza por 1 año a partir de la fecha de embarque los controles **IC** modelo **TAC 7800**, para reponerlos o repararlos, según nuestro criterio, siempre y cuando la falla se deba a defectos de mano de obra o materiales y no por mal uso o abuso del equipo.

En ningún caso la **GARANTÍA** se podrá ampliar por más tiempo o partes; queda garantizado exclusivamente nuestro Control de Flama y no partes, productos o consecuencias relacionadas con su uso.

**Control de Flamas, S.A. de C.V.** se reserva el derecho de modificar en cualquier momento las especificaciones de los productos **IC** con miras a mejorar su calidad, confiabilidad y costo o para cumplir cualquier cambio que se presente en las normas nacionales o internacionales.

---


---




## Gráficas de operación

### Controles primarios TAC 7800 R RLGP.


#### Arranque normal y paro por demanda satisfecha.



#### Arranque y no logra establecerse la flama.



#### Arranque normal y falla de flama en operación.



#### Notas:

- a = Cierra el Control de Operación (CO), se pide el arranque del quemador, se energiza la terminal 9/A, se inicia el conteo de TVA.
- b = Termina el Tiempo de Verificación en el Arranque. Se energizan las terminales 3/M y 4/T, se desenergiza la terminal 9/A. Empieza a contar TRI.
- c = Termina el Tiempo Restringido de Ignición. Se desenergiza el transformador de ignición (4/T)
- d = Se establece la flama. Inicia el conteo de Tiempo para Detección de Presencia de Flama. Transcurido este tiempo se energiza la terminal 5/Q. El equipo ya está en operación normal.
- e = Abre el Control de Operación (CO). Se satisface la demanda de calor se interrumen las salidas en las terminales 3/M, 5/Q
- f = Termina TRI. No se detecta flama se desenergizan 4/T y 3/M. Se bloquea en 2 seg. Se activa la alarma terminal 9/A
- g = Falla de flama. Inicia el conteo de Tiempo para Detección de Falla de Flama.
- h = Se detecta la falla de flama. Se desenergizan la terminal 5/Q. Se hace un nuevo intento de ignición.

**Control de Flamas, S.A. de C.V.**  
**Av. Niños Héroes # 1070**  
**Guadalajara, Jalisco, México.**  
**Teléfono: +52 33 3613 1861**  
**Tlefax: +52 33 3613 1281**  
**[www.controldeflamas.com.mx](http://www.controldeflamas.com.mx)**

**[info@controldeflamas.com.mx](mailto:info@controldeflamas.com.mx)**